

Paraiškos Nr.: 2
Data: 2025.01.15

ORO TARŠOS TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 97A2-CH2/ 1

Užsakovas: UAB "Toksika" Klaipėdos filialas
Objektas: Katilinė, Ketvergių g. 11, LT-95398, Klaipėdos raj.
Ėminį paėmė: J. Bražinskas
Matavimų įranga: TESTO 350 (Nr.64499161), aspiratorius, universalus oro parametru matuoklis TESTO 440, Pito vamzdelis Nr.1426, sekundmatis SC
Procedūra: Aplinkos agentūros išduotas leidimas Nr. 1AT-293 2011.06.08

Eil. Nr.	Paėmimo data, laikas	Matavimo vieta (Taršos šaltinis)	Nustatomas parametras	Mat. vnt.	Koncentracija				±U (jei taikoma)	Pastabos
					1	2	3	vid.		
1	2025.01.15 13.00-13.30 val.	T.š.001 H-8,0m D-200mm "Moderator" 25kW	t	C°				144,0	-	LAND 27-98/M-07
			srauto greitis	m/s				14,2	-	LAND 27-98/M-07
			srauto tūris	m³/s				0,29	-	LAND 27-98/M-07
			dulkės	mg/m³	8,6	16,8	13,9	13,1	-	LAND 28-98M-08
			O2	%	7,9	8,4	8,1	8,1	-	TESTO 350
			NOx	mg/m³	157,3	141,5	164,5	154,4	-	TESTO 350
			CO	mg/m³	986,2	1077,4	911,3	991,6	-	TESTO 350
			SO2	mg/m³	0	0	0	0,0	-	TESTO 350
2	2025.01.15 13.30-14.00 val.	T.š.002 H-8,0m D-250mm "UT-70" 70kW	t	C°				158,0	-	LAND 27-98/M-07
			srauto greitis	m/s				13,4	-	LAND 27-98/M-07
			srauto tūris	m³/s				0,42	-	LAND 27-98/M-07
			dulkės	mg/m³	17,2	19,7	16,9	17,9	-	LAND 28-98M-08
			O2	%	8,2	7,6	7,8	7,9	-	TESTO 350
			NOx	mg/m³	163,4	181,3	149,1	164,6	-	TESTO 350
			CO	mg/m³	1016,6	1207,6	1014,4	1079,5	-	TESTO 350
			SO2	mg/m³	0	0	0	0,0	-	TESTO 350

Matavimų rezultatai susiję tik su konkrečiais objekto matavimais. Matavimų protokolą dauginamas tik pilnai išplėstinė neapibrėžtis ±U (jei taikyta) apskaičiuota padauginus suminę neapibrėžtį iš aprėpties daugiklio k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygmenį

Pastaba:-

Atiktis (taikoma "*" ženklų pažymėtiems rezultatams):

Sprendimo taisyklė (jei taikoma atiktis): Be neapibrėžties (Simple acceptance), specifinė klaidingo sprendimo priėmimo rizika iki 50%

Tyrimus atliko: J. Bražinskas; A. Pranaitis

Laboratorijos direktorius: