

×

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

×

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „GVT LT“ Jonavos skyrius	305894308
------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Jonavos raj.	Daigučių kaimas	-	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 689 75947		r.meistininkas@gvt.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „GVT LT“ Jonavos skyrius					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Jonavos raj.	Daigučių kaimas	-	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37068975947	-	r.meistininkas@gvt.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023.01.01-2023.12.31**

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavymo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-01-31 2023-02-08	3,1	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,1	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						0,20	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						13	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						22	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						44	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						11	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,265	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,254	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						12	skaičiavimo būdu		

		Bendras fosforas	mg P/l						1,12	LST EN ISO 6878:2004		
2	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-02-13 2023-02-21	5,1	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,3	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						0,16	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						12	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						18	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						37	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						12	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,301	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						2,85	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						15	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,01	LST EN ISO 6878:2004		
3	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-03-07 2023-03-20	4,1	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,4	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						0,69	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						20	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						23	LAND 47-1:2007		

		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						57	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						19	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,008	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,848	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						20	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,92	LST EN ISO 6878:2004		
4	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-04-12 2023-04-20	10,5	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,6	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						< 0,058	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						17	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						21	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						39	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						16	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,41	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,691	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						17	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,50	LST EN ISO 6878:2004		

5	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-05-09 2023-05-23	12	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						8,1	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						0,26	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						22	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						25	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						58	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						18	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,015	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,204	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						18	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,90	LST EN ISO 6878:2004		
6	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-06-13 2023-06-29	17,1	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,9	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						0,44	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						17	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						23	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						53	LST ISO 6060:2003		

		Kjeldalio azotas	mg N/l					10	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l					0,011	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l					0,365	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l					10	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l					1,12	LST EN ISO 6878:2004		
7	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	23,0	[1,7 psł.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai					7,7	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l					0,31	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l					12	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l					16	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l					32	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l					5,3	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l					0,037	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l					0,512	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l					5,9	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l					0,737	LST EN ISO 6878:2004		
		Temperatūra	°C					16,8	[1,7 psł.] ¹		
		pH	pH vienetai					7,2	LST ISO 10523:2012		

8	1460123	Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-08-08 2023-08-23	0,072	LST EN ISO 9377-2:2002	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		Skendinčios medžiagos	mg/l						13	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						8,9	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						< 28	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						7,2	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,097	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,522	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						7,8	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						0,614	LST EN ISO 6878:2004		
9	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-09-12 2023-10-05	14,4	[1,7 psI.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,5	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						< 0,058	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						11	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						17	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						< 28	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						6,6	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,155	LST EN 26777:1999		

		Nitratinis azotas	mg N/l						0,810	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						7,6	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,12	LST EN ISO 6878:2004		
10	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-10-10 2023-10-24	9,5	[1,7 psI.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,6	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						< 0,058	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						20	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						16	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						40	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						6,6	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,078	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,618	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						7,3	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,44	LST EN ISO 6878:2004		
11	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-11-13 2023-11-20	9,8	[1,7 psI.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,3	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						< 0,058	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						16	LST EN 872:2005		

		BDS ₇	mg O ₂ /l						20	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						42	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						13	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,019	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,094	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						13	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,39	LST EN ISO 6878:2004		
12	1460123	Temperatūra	°C	X 512738.81 Y 6107196.25	Šulinys L1-10 prieš išleistuvą (0,050 km)	13010807	Žemaitupis	2023-12-11 2023-12-29	3,1	[1,7 psl.] ¹	UAB „Ekologinis servisas“ Leidimas Nr. 991307	2021-02-05
		pH	pH vienetai						7,2	LST ISO 10523:2012		
		Naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas*	mg/l						< 0,058	LST EN ISO 9377-2:2002		
		Skendinčios medžiagos	mg/l						14	LST EN 872:2005		
		BDS ₇	mg O ₂ /l						23	LAND 47-1:2007		
		Bichromatinė oksidacija (ChDS _{Cr})	mg O ₂ /l						46	LST ISO 6060:2003		
		Kjeldalio azotas	mg N/l						18	LST EN 25663:2000		
		Nitritinis azotas	mg N/l						0,111	LST EN 26777:1999		
		Nitratinis azotas	mg N/l						0,219	LST ISO 7890-3:1998		
		Bendras ² azotas	mg N/l						18	skaičiavimo būdu		
		Bendras fosforas	mg P/l						1,90	LST EN ISO 6878:2004		

Pastabos:

¹ – Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandens tyrimų metodai. I dalis. Cheminės analizės metodai -Vilnius,1994.

² - Bendro azoto rezultatas apskaičiuotas sudedant Kjeldalio, nitratų ir nitritų azotą.

³ - Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“ (leidimas Nr. 1369282 2021-02-23)

2 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas		Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr ⁴ .	40876	gręžinio Nr ⁴ .	40877
						data	2023-06-06	data	2023-06-06
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	pH	pH vienetai	LST EN ISO 10523:2012	UAB „Vandens tyrimai“		7,55		7,65	
2	Savitasis elektros laidis	µS/cm	LST EN 27888:2002			553		1900	
3	Permanganato indeksas	mg O ₂ /l	LST EN ISO 8467:2002			30,1		20,2	
4	ChDS	mg O ₂ /l	ISO 15705:2002			85,0		64,1	
5	Chloridai (Cl ⁻)	mg/l	LST ISO 10304-1:2009		LGT Nr.1-06: DLK – 500 mg/l; CHMUTTAR: RV – 500 mg/l	2,6		214	
6	Sulfatai (SO ₄ ²⁻)	mg/l	LST ISO 10304-1:2009		LGT Nr.1-06: DLK – 1000 g/l; CHMUTTAR: RV – 1000 mg/l	< 1,0		118	
7	Hidrokarbonatai (HCO ₃ ⁻)	mg/l	LST ISO 9963-1:1999			424		867	
8	CO ₃ ²⁻	mg/l	Apskaičiuojama			0,24		0,62	
9	Nitritai (NO ₂ ⁻)	mg/l	LST ISO 10304-1:2009		LGT Nr.1-06: DLK – 1,0 mg/l; CHMUTTAR: RV – 1,0 mg/l	< 0,05		< 0,05	
10	Nitratai (NO ₃ ⁻)	mg/l	LST ISO 10304-1:2009		LGT Nr.1-06: DLK – 50 mg/l; CHMUTTAR: RV – 100 mg/l	0,66		55,8	
11	Natris (Na ⁺)	mg/l	LST EN ISO 14911:2000			1,3		128	
12	Kalis (K ⁺)	mg/l	LST EN ISO 14911:2000			9,1		82,9	
13	Kalcis (Ca ²⁺)	mg/l	LST EN ISO 14911:2000			102		189	
14	Magnis (Mg ²⁺)	mg/l	LST EN ISO 14911:2000			8,4		39,1	
15	Amonis (NH ₄ ⁺)	mg/l	LST EN ISO 14911:2000		LGT Nr.1-06: DLK – 10,0 mg/l	3,27		47,6	
16	Bendras kietumas	mg-ekv./l	ISO 6059:1984			5,78		12,7	
17	Ištirpusių min. medž. suma	mg/l	Apskaičiuojama			550		1688	
18	Sausa liekana	mg/l	EPA 160.1:1971			338		1254	

19	CO ₂	mg/l	LST EN 13577:2007
20	Chromas (Cr)	µg/l	LST EN ISO 15586:2004
21	Varis (Cu)	µg/l	LST EN ISO 15586:2004
22	Nikelis (Ni)	µg/l	LST EN ISO 15586:2004
23	Švinas (Pb)	µg/l	LST EN ISO 15586:2004
24	Cinkas (Zn)	µg/l	LST EN ISO 15586:2004
25	Benzenas	µg/l	ISO 11423-1:1997
26	Toluenas	µg/l	ISO 11423-1:1997
27	Etilbenzenas	µg/l	ISO 11423-1:1997
28	p- ir m- ksilenai	µg/l	ISO 11423-1:1997
29	o- ksilenas	µg/l	ISO 11423-1:1997
30	Trimetilbenzenų suma	µg/l	ISO 11423-1:1997
31	Aromatinių angliavandėnų – nilių suma	µg/l	ISO 11423-1:1997
32	C ₆ -C ₁₀ angliavandeniliai	mg/l	US EPA 8015B:1996
33	C ₁₀ -C ₄₀ angliavandeniliai	mg/l	LST EN ISO 9377-2:2002

UAB
„Vandens tyrimai“

	21,6	35,2
LGT Nr.1-06: DLK – 500 µg/l; CHMUTTAR: RV – 100 µg/l		7,1
LGT Nr.1-06: DLK – 100 µg/l; CHMUTTAR: RV – 2000 µg/l		46
LGT Nr.1-06: DLK – 40 µg/l; CHMUTTAR: RV – 100 µg/l		67
LGT Nr.1-06: DLK – 32 µg/l; CHMUTTAR: RV – 75 µg/l		10
LGT Nr.1-06: DLK – 3000 µg/l CHMUTTAR: RV – 1000 µg/l		< 40
LGT Nr.1-06: DLK – 10 µg/l; CHMUTTAR: RV – 50 µg/l	< 1,0	10,4
CHMUTTAR: RV – 1000 µg/l	< 1,0	< 1,0
CHMUTTAR: RV – 300 µg/l	< 1,0	< 1,0
CHMUTTAR: RV – 500 µg/l	< 1,0	< 1,0
	< 1,0	< 1,0
	< 1,0	< 1,0
	< 1,0	10,4
LAND 9-2009: RV – 10 mg/l	< 0,01	0,02
LAND 9-2009: RV – 10 mg/l	3,88	0,56

Pastabos:

¹Su ataskaita pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

²Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

III SKYRIUS**MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

5. 2023 m. išleistų nuotekų užterštumas kaip ir 2022 m. palyginus su TIPK leidime patvirtintais parametrais nebuvo viršytas, todėl galime konstatuoti, kad UAB „GVT LT“ Jonavos skyriaus veikla nedarė neigiamo poveikio nuotekų priimtuvui.

IV SKYRIUS**APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS
APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

Pildoma kartą per 5 metus.

Ataskaitą parengė: Rimas Meištinkas tel. +37068975947
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Jonavos skyriaus vedėjas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Rimas Meištinkas
(Vardas ir pavardė)

2024.02.13
(Data)

